

Требования к предоставляемым услугам

№№ п/п	Наименование услуг	Требуемое значение
1.	Наименование услуг, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы вентиляции и воздухоопорного оборудования для нужд муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №4 по легкой атлетике г.Владимира
2.	Объем оказываемых услуг	В соответствии с приложением
3.	Требования к качеству оказываемых услуг	100% обеспечение сохранности имущества и материальных средств в течение гарантийного срока.
4.	Требования к техническим характеристикам оказываемых услуг	Оказание услуг в соответствии с техническим заданием. Круглосуточный контроль технического состояния. Контроль технического состояния системы вентиляции. Устранение последствий отказов оборудования. Проверка и наладка режима работы вентиляции. Закрепление за электромехаником обслуживаемого оборудования, установленного на объекте. Внешний осмотр оборудования, выполнение плановых ремонтов на основании утвержденных норм технического обслуживания на данный вид оборудования, настройка режимов работы в зависимости от сезонного времени года.
5.	Требования по безопасности (указывается комплекс устройств услуги, проявление которых при обычных условиях ее оказания не подвергает недопустимому риску жизнь, здоровье и имущество потребителя – со ссылкой на регламентирующий документ).	Соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности.
6.	Экологические требования (со ссылкой на конкретный нормативный документ)	Соблюдение экологических норм

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п	Наименование работ	Периодичность обслуживания	Примечание
1. Воздухонагнетательная установка			
	- внешний осмотр оборудования на наличие механических повреждений, коррозии, утечек воздуха	круглосуточно	
	- внутренний осмотр установки на наличие механических повреждений, проверка сварных и болтовых соединений	1 раз в неделю	
	- проверка работы гравитационных клапанов, чистка, регулировка	ежемесячно	
	- проверка воздушных клапанов, чистка, регулировка	ежемесячно	
	- проверка крепления шумоглушителей, чистка	ежемесячно	
	- проверка целостности водяного теплообменника, чистка	ежемесячно	
	- проверка целостности фреонового теплообменника, чистка	ежемесячно	
	- проверка крепления малого вентилятора, легкости вращения вентилятора, состояние подшипников, крепления турбины, амортизатора, выполнение необходимой смазки, и мероприятий по защите от коррозии	ежемесячно	
	- проверка состояния вентилятора с клиноременной передачей: механическое крепление корпусов, узлов, легкость вращения, соосность шкивов, износ ремней, смазка подшипников, очистка от пыли, измерение сопротивления изоляции	ежемесячно	
	- проверка состояния электрообогревателя, чистка, измерение сопротивления изоляции	ежемесячно	

- проверка состояния фильтров и их замена	ежемесячно	
- проверка состояния узла регулирования подачи теплоносителя, устранение утечек. Покраска при необходимости.	ежемесячно	
- проверка работы клапанов дымоудаления	ежемесячно	
-осмотр ВРУ и электроаппаратуры, подтяжка болтовых и клемных соединений, очистка от пыли наружных частей электроаппаратуры	ежемесячно	
2. Воздухоопорное сооружение		
- проверка состояния анкерной сети.	круглосуточно	
- протяжка гаек прижимного уголка	1 раз в полгода	Выполняется после схода снега
- проверка анкеров на наличие коррозии, очистка		Покрытие антикоррозийным составом выполняется там, где анкера не имеют защиты от коррозии
- проверка и протяжка соединительных частей тросо-кабельной сети	ежемесячно	
- проверка состояния канатного замка	ежемесячно	
- проверка свободного хода троса на роликах	ежемесячно	
- проверка внешней и внутренней оболочки на наличие повреждений	ежемесячно	
- проверка термозазора между внешней и внутренней оболочкой	ежемесячно	
- проверка состояния сварных швов в местах соединения купола с грузовым тамбуром	ежемесячно	
- проверка состояния и надежности крепления клапанов дымоудаления и их козырьков	ежемесячно	
3. Секционные ворота		
- проверка и регулировка натяжения приводных тросов	1 раз в полгода	
- проверка и регулировка привода	1 раз в полгода	
- проверка плотности прилегания полотен	1 раз в полгода	
- проверка состояния уплотнителя	1 раз в полгода	
- регулировка прижима ворот к стенам	1 раз в полгода	
- смазка петель и роликов	1 раз в полгода	
- очистка и смазка торсионных механизмов	1 раз в полгода	
- проверка пружинного механизма	1 раз в полгода	
- проверка изоляции электропривода	1 раз в полгода	
- настройка режимов работы в зависимости от сезонного времени года	1 раз в полгода	
4.Вращающаяся дверь ДВЗП-3		
- проверка плавности хода	ежемесячно	
- проверка состояния геметизационных щеток, при необходимости - замена	1 раз в полгода	
- проверка состояния цилиндрической обшивки	1 раз в полгода	
- смазка нижнего опорного узла	1 раз в полгода	
- регулировка высоты полотен	При необходимости	
5. Поворотно-сдвижная дверь ДПС-2		
- проверка плотности закрытия и целостности уплотнителя	ежемесячно	
- смазка направляющих подшипниковых узлов	1 раз в полгода	
- смазка узлов навески	1 раз в полгода	
- регулировка замков	1 раз в полгода	
- регулировка высоты полотен	При необходимости	
6. Дизель-генератор ТО 1 – через 125 часов работы дизель-генератора ТО 2 – через 500 часов работы дизель-генератора ТО 3– через 1000 часов работы дизель-генератора СТО ВЛ – Весеннее-Летнее сезонное тех. Обслуживание, переход на летнее топливо СТО ОЗ – Осеннее-Зимнее сезонное тех. Обслуживание, переход на зимнее топливо		
- проверка уровня масла в картере двигателя	ТО1; ТО2; ТО3	

- проверка уровня охлаждающей жидкости	ТО1; ТО2; ТО3	
- слив отстоя из фильтра грубой очистки	ТО1; ТО2; ТО3	
- проверка натяжения ремня вентилятора	ТО1; ТО2; ТО3	
- проверка уровня масла в поддоне воздухоочистителя	ТО1; ТО2; ТО3	
- очистка ротора центробежного масляного фильтра	ТО2; ТО3	
- замена масла в картере двигателя	ТО2; ТО3	
- проверка зазора между клапанами и коромыслами	ТО2; ТО3	
- слив отстоя из фильтра тонкой очистки	ТО2; ТО3	
- промывка центральной трубы и корпуса с фильтрующими элементами воздухоочистителя	ТО3	
- проверка герметичности соединений	ТО2; ТО3	
- промывка фильтров пускового двигателя	ТО3	
- проверка затяжки болтов головки цилиндров	ТО3	
- промывка сапуна	ТО3	
-замена фильтров тонкой очистки топлива	ТО3	
- промывка фильтра грубой очистки топлива	ТО3	
-установка винта сезонной регулировки напряжения генератора в положение «Л»	СТО ВЛ	
-установка винта сезонной регулировки напряжения генератора в положение «З»	СТО ОЗ	
- замена масла в картере дизеля	СТО ВЛ; СТО ОЗ	

Директор СДЮСШОР №4:

А.В.Кучеров